

Poczesna.16.07.2026

Michał Kałka
Radny Rady Gminy Poczesna

Prezes Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Dotyczy: odpowiedzi nr ZK.1431.2.2026 z dnia 16 lipca 2026 r.

Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi oraz udostępnienie dokumentów stanowiących podstawę przedstawionych informacji

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję za przekazanie odpowiedzi dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej.

Z przedstawionego pisma wynika jednak, że Związek Komunalny Gmin nie przeprowadził samodzielnej kontroli ani wizji lokalnej na terenie oczyszczalni, lecz oparł swoje stanowisko na informacjach przekazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., będące operatorem wskazanego obiektu.

W odpowiedzi wskazano, że Związek „został zapewniony” o pełnej sprawności technicznej układu zrzutu ścieków oraz że stacja FEKO spełnia wymagania określone w przepisach. Nie przedstawiono jednak informacji, na podstawie jakich badań, przeglądów, protokołów, pomiarów lub czynności kontrolnych sformułowano te twierdzenia.

Zapewnienie operatora oczyszczalni nie może zastępować niezależnej kontroli technicznej, szczególnie w sytuacji, gdy mieszkańcy nadal zgłaszają intensywne uciążliwości odorowe, występujące przede wszystkim podczas opróżniania wozów asenizacyjnych.

Jednocześnie odpowiedź nie odnosi się do znacznej części szczegółowych zagadnień przedstawionych w moim piśmie z dnia 8 lipca 2026 r.

W związku z powyższym, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie następujących informacji i dokumentów:

1. Pełnej kopii pisma Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. nr PK.050.2.2026 z dnia 14 lipca 2026 r., wraz ze wszystkimi załącznikami.
2. Dokumentów, protokołów, wyników badań, przeglądów i czynności technicznych stanowiących podstawę twierdzenia, że układ zrzutu ścieków jest w pełni sprawny technicznie.
3. Informacji, kiedy ostatnio przeprowadzono kontrolę techniczną stacji FEKO oraz jaki był jej szczegółowy zakres.
4. Informacji, czy wskazana kontrola odbyła się podczas faktycznego opróżniania wozu asenizacyjnego, obejmując cały proces:
 - podłączenia przewodu,
 - rozpoczęcia zrzutu,
 - opróżniania pojazdu,
 - zakończenia zrzutu,
 - odłączenia przewodu,
 - czyszczenia stanowiska.
5. Kopii protokołu z ostatniego badania szczelności stacji zlewczej, złącza do opróżniania pojazdów, przewodów, zaworów, włazów, zbiorników i połączeń technologicznych.
6. Informacji, w jaki sposób odprowadzane jest powietrze wypierane z instalacji podczas opróżniania wozu asenizacyjnego.
7. Informacji, czy powietrze wypierane podczas zrzutu jest kierowane do biofiltra, filtra węglowego, płuczki chemicznej albo innego systemu oczyszczania lub dezodoryzacji.
8. Dokumentacji dotyczącej zakupionego i uruchomionego zamgławiacza antyodorowego, obejmującej:
 - datę zakupu i uruchomienia,
 - producenta i model urządzenia,
 - koszt zakupu,
 - miejsce ustawienia urządzenia,
 - stosowany preparat antyodorowy,
 - kartę charakterystyki preparatu,
 - instrukcję użytkowania urządzenia,
 - deklarowaną skuteczność działania,
 - zasady i harmonogram jego uruchamiania.
9. Informacji, czy przed zakupem zamgławiacza przeprowadzono analizę źródła i przyczyn występowania uciążliwości odorowych.
10. Kopii dokumentu zawierającego wyniki takiej analizy, jeżeli została przeprowadzona.
11. Informacji, czy po uruchomieniu zamgławiacza przeprowadzono pomiary albo inną ocenę jego skuteczności.

12. Informacji, czy po uruchomieniu zamgławiacza odnotowano zmniejszenie liczby zgłoszeń mieszkańców dotyczących uciążliwości odorowych.
13. Informacji, dlaczego konieczne było zakupienie zamgławiacza antyodorowego, skoro zgodnie ze stanowiskiem operatora układ zrzutu jest w pełni sprawny, a stacja zlewna spełnia wymagania techniczne.
14. Dokumentów potwierdzających, że do oczyszczalni w Kolonii Poczesnej w latach 2024–2026 nie przyjmowano ścieków pochodzących spoza terenu Gminy Poczesna.
15. Zbiorczych zestawień dotyczących ścieków dowożonych, obejmujących co najmniej:

- datę zrzutu,
- godzinę zrzutu,
- ilość przyjętych ścieków,
- miejscowość lub gminę ich pochodzenia,
- rodzaj przyjętych ścieków.

Dane mogą zostać udostępnione po usunięciu informacji stanowiących dane osobowe lub tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile zachodzą ustawowe podstawy do ich ochrony.

16. Wykazu przedsiębiorców posiadających umowy albo uprawnienia do dokonywania zrzutów w stacji zlewnej w Kolonii Poczesnej.
17. Kopii obowiązującego regulaminu przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
18. Wzoru umowy zawieranej z przedsiębiorcami dostarczającymi nieczystości ciekłe.
19. Informacji o miesięcznej liczbie wozów asenizacyjnych oraz ilości przyjętych ścieków w poszczególnych miesiącach:
 - 2024 r.,
 - 2025 r.,
 - od stycznia 2026 r. do dnia udzielenia odpowiedzi.
20. Informacji o dopuszczalnej dobowej i godzinowej ilości ścieków dowożonych, którą może przyjąć stacja zlewna bez zakłócenia procesów technologicznych oczyszczalni.
21. Informacji o dopuszczalnym ładunku zanieczyszczeń w ściekach dowożonych, ustalonym na podstawie bilansu ilościowego i jakościowego oczyszczalni.
22. Informacji o sposobie i częstotliwości pobierania próbek kontrolnych ścieków dowożonych.
23. Informacji, jakie parametry ścieków dowożonych są kontrolowane poza pomiarem pH.
24. Informacji, ile razy w latach 2024–2026 pobrano próbki ścieków dowożonych do rozszerzonych badań laboratoryjnych.

25. Informacji, czy w latach 2024–2026:

- odmówiono przyjęcia ścieków,
- przerwano rozpoczęty zrzut,
- stwierdzono nieprawidłowe parametry przyjmowanego ładunku,
- przyjęto ścieki o nietypowym składzie, barwie, konsystencji albo szczególnie intensywnym zapachu.

26. Informacji, jakie procedury obowiązują w przypadku przyjazdu pojazdu ze ściekami o nietypowym składzie lub wyjątkowo intensywnym zapachu.

27. Informacji, czy operator ma techniczną i organizacyjną możliwość pobrania próbki przed rozpoczęciem zrzutu, wstrzymania opróżniania pojazdu albo odmowy przyjęcia ładunku.

28. Kopii aktualnego bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oczyszczalni, na podstawie którego ustalono dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych przyjmowanych w stacji zlewnej.

29. Informacji, kiedy wskazany bilans został sporządzony, przez kogo został zatwierdzony oraz czy był aktualizowany po zmianach ilości ścieków dopływających kanalizacją lub dowożonych wozami asenizacyjnymi.

30. Kopii dokumentu potwierdzającego uzgodnienie dopuszczalnej wielkości ładunku zanieczyszczeń pomiędzy właścicielem stacji zlewnej a podmiotem eksploatującym oczyszczalnię.

31. Kopii umów zawartych z dostawcami nieczystości ciekłych, po ewentualnym wyłączeniu danych prawnie chronionych, w zakresie obejmującym:

- miesięczną objętość i rodzaj dowożonych nieczystości ciekłych,
- dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń,
- miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych,
- zasady identyfikacji pochodzenia przyjmowanych nieczystości,
- przypadki umożliwiające odmowę przyjęcia ładunku.

32. Zbiorczego wykazu potwierdzeń odbioru nieczystości ciekłych przyjętych w stacji zlewnej w Kolonii Poczesnej od dnia 1 stycznia 2024 r., obejmującego co najmniej:

- datę i godzinę odbioru,
- objętość przyjętych nieczystości,
- ich rodzaj,
- miejscowość pochodzenia,
- oznaczenie dostawcy lub pojazdu umożliwiające rozróżnienie poszczególnych zrzutów,
- informację o ewentualnych nieprawidłowościach, odmowie przyjęcia lub przerwaniu zrzutu.

Dane osobowe mogą zostać zanonimizowane, jednak anonimizacja nie powinna uniemożliwiać porównania poszczególnych dostaw, pojazdów i miejsc pochodzenia nieczystości.

33. Wyjaśnienia, na podstawie jakich konkretnych dokumentów Związek i PWiK stwierdzają, że wszystkie ścieki przyjmowane w oczyszczalni pochodziły wyłącznie z terenu Gminy Poczesna.

34. Informacji, w jaki sposób pochodzenie ścieków jest weryfikowane przed ich przyjęciem, a w szczególności czy operator sprawdza:

- miejsce opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika,
- dokument potwierdzający wykonanie usługi,
- zgodność deklarowanego miejsca pochodzenia z dokumentacją dostawcy,
- zezwolenie posiadane przez przedsiębiorcę,
- dane zapisane w systemie stacji FEKO.

35. Elektronicznego zestawienia danych zarejestrowanych przez system stacji FEKO od dnia 1 stycznia 2024 r., obejmującego w szczególności:

- datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zrzutu,
- objętość przyjętych nieczystości,
- wynik pomiaru pH,
- identyfikator dostawcy lub pojazdu,
- przypadki wystąpienia alarmów,
- zrzuty przerwane lub odrzucone,
- próby przyjęcia nieczystości bez prawidłowej autoryzacji.

36. Informacji o zasadach dawkowania nieczystości ciekłych do procesu technologicznego oczyszczalni, w tym o:

- maksymalnej objętości jednorazowego zrzutu,
- maksymalnej objętości przyjmowanej w ciągu godziny,
- maksymalnej liczbie wozów przyjmowanych w ciągu godziny,
- wymaganych odstępach pomiędzy kolejnymi zrzutami,
- sposobie postępowania w przypadku przyjazdu kilku pojazdów w krótkim czasie.

37. Informacji, czy parametry dawkowania zostały ustalone na podstawie obliczeń technologicznych i bilansu oczyszczalni, oraz udostępnienia dokumentu zawierającego te ustalenia.

38. Jednoznacznego wskazania aktualnej przepustowości oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej.

39. Wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy następującymi wartościami:

- 650 m³ na dobę, wynikającymi z sumy przepustowości dwóch modułów o wydajności 150 i 500 m³ na dobę,
- 700 m³ na dobę, wskazywanymi obecnie przez PWiK jako przepustowość obiektu,
- 715 m³ na dobę, wskazywanymi we wcześniejszych materiałach dotyczących oczyszczalni.

40. Wskazania, która z powyższych wartości wynika z:

- dokumentacji technicznej oczyszczalni,
- aktualnego pozwolenia wodnoprawnego,
- instrukcji eksploatacji,
- rzeczywistych możliwości technologicznych obiektu.

41. Informacji o średnim i maksymalnym rzeczywistym dobowym obciążeniu oczyszczalni w latach 2024–2026, z osobnym wskazaniem:

- ścieków dopływających kanalizacją,
- ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

42. Informacji, ile skarg i zgłoszeń dotyczących uciążliwości odorowych z oczyszczalni w Kolonii Poczesnej wpłynęło do Związku i PWiK od dnia 1 stycznia 2024 r.

43. Informacji, w jaki sposób każde z tych zgłoszeń zostało zweryfikowane oraz jakie konkretne działania podjęto.

44. Informacji, czy godziny zgłoszeń mieszkańców były kiedykolwiek porównywane z godzinami zrzutów rejestrowanymi przez stację FEKO.

45. Informacji, czy wykonywano pomiary siarkowodoru, amoniaku lub innych substancji mogących odpowiadać za powstawanie uciążliwości odorowych:

- przy stacji zlewnej,
- na granicy terenu oczyszczalni,
- w kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

46. Kopii wyników takich pomiarów, jeżeli zostały wykonane.

Proszę również o jednoznaczne wskazanie, czy Związek Komunalny Gmin zamierza przeprowadzić własną kontrolę lub wizję lokalną podczas rzeczywistego zrzutu ścieków, czy też ogranicza swoje działania wyłącznie do przekazywania zgłoszeń operatorowi oczyszczalni i przyjmowania składanych przez niego zapewnień.

Zwracam również uwagę na omyłkę w oznaczeniu publikatora. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych zostało ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1716. Pozycja 1469 dotyczy tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spełnianie wymagań technicznych przez urządzenie nie jest równoznaczne z wykazaniem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane podczas rzeczywistego przyjmowania ścieków. Istotne jest również przestrzeganie zasad hermetycznego zrzutu, właściwego dawkowania ścieków, kontrolowania ich składu oraz niedopuszczania do zakłócenia procesów technologicznych oczyszczalni.

Informację dotyczącą planowanej budowy nowej oczyszczalni ścieków we Wrzosowej przyjmuję do wiadomości. Inwestycja przyszła nie może jednak zastępować rzetelnego wyjaśnienia i usunięcia uciążliwości występujących obecnie w oczyszczalni w Kolonii Poczesnej.

Co więcej, stwierdzenie, że ograniczenie liczby zrzutów ma doprowadzić do redukcji uciążliwości odorowej, wskazuje na możliwy związek pomiędzy intensywnością przyjmowania ścieków dowożonych a problemami zgłaszanymi przez mieszkańców. Zależność ta powinna zostać obecnie szczegółowo zbadana.

Proszę o udzielenie odpowiedzi odnoszącej się do konkretnych dokumentów, danych, wyników badań i czynności technicznych, a nie wyłącznie do zapewnień operatora oczyszczalni.

W przypadku uznania, że którykolwiek z żądanych dokumentów lub informacji podlega ograniczeniu w udostępnieniu, proszę o udostępnienie pozostałej, możliwej do wyodrębnienia części dokumentu po dokonaniu niezbędnej anonimizacji.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej w całości lub w części proszę o wydanie decyzji administracyjnej ze wskazaniem konkretnej podstawy prawnej odmowy, zakresu wyłączonych informacji oraz podmiotów, ze względu na których dobra dokonano ograniczenia dostępu.

Proszę o przekazanie dokumentów w formie elektronicznej, w terminie wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano niniejszy wniosek.

Z poważaniem

Michał Kałka

Radny Rady Gminy Poczesna